



УКРАЇНА  
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

01.01.2024

Краснокутськ

№ 10

**Про встановлення протипожежного  
режиму для відділу освіти**

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, та пункту 2 розділу II Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, з метою забезпечення належного рівня пожежної безпеки, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», **н а к а з у ю:**

1. Затвердити протипожежний режим для приміщень та території відділу освіти Краснокутської селищної ради (додаток 1).
2. Відповідальному з питань пожежної безпеки Ірині РВИБОРОДІ ознайомити всіх працівників відділу освіти під особистий підпис з протипожежним режимом, порядком дій працівників у випадку пожежі (додаток 2).
3. Вважати таким, що втратив чинність наказ відділу освіти від 02.01.2023 № 08 «Про встановлення протипожежного режиму відділу освіти».
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти



Ірина ГАПОН

Додаток 1  
наказу відділу освіти  
Краснокутської селищної ради  
Богодухівського району Харківської  
області  
від 01.01.2024 №10

## **Протипожежний режим для відділу освіти Краснокутської селищної ради**

### **1. Застосування відкритого вогню**

Територія повинна постійно утримуватися в чистоті. Відходи палих матеріалів, опале листя і суху траву необхідно регулярно прибирати і вивозити у спеціально відведені місця (розділ III, п. 1 ППБ для НЗ та УСОУ).

На території не дозволяється розводити багаття, спалювати сміття, залишати без догляду джерела відкритого вогню (розділ I, п.1.18. ППБУ, розділ III, п.4 ППБ для НЗ та УСОУ).

### **2. Паління**

Забороняється тютюнопаління у приміщеннях (розділ III, п.5 ППБ для НЗ та УСОУ). Куріння за межами спеціально відведених місць забороняється (розділ I, п.1.19. ППБУ).

### **3. Використання побутових електронагрівальних приладів**

Не дозволяється застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні пристрої; використовувати електроплитки, кип'ятильники, електрочайники для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень; залишати без нагляду увімкнені в мережу електроприлади (розділ III, п.14 ППБ для НЗ та УСОУ).

### **4. Проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт**

Забороняється проведення вогневих (у тому числі зварювальних) та інших видів пожежонебезпечних робіт за наявності у приміщеннях людей (розділ VI, п.1.4 ППБУ).

Вогневі та зварювальні роботи можуть виконуватися тільки з письмового дозволу керівника з оформленням наряду-допуску. Ці роботи мають проводитися згідно з вимогами правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт (розділ VII, п.1.1 ППБУ, розділ III, п.15 ППБ для НЗ та УСОУ).

### **5. Порядок проїзду та стоянки транспортних засобів**

Проїзд та стоянка на території забороняється для всіх транспортних засобів окрім службових автомобілів, транспорту, задіяного при перевезенні

дітей до закладів освіти, приватних автомобілів, якими працівники прибувають на роботу в організації, розміщені в будівлі відділу освіти, службових пожежних автомобілів при гасінні пожежі та тих, які задіяні при вивезенні сміття, транспортуванні матеріалів для ведення господарчих робіт (маршрут переміщення для них строго обмежений точкою в'їзду на територію та місцем розвантаження (завантаження). Стоянка всіх інших транспортних засобів заборонена.

Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних водо джерел, а також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу (розділ III, п.2 ППБ для НЗ та УСОУ).

#### **6. Зберігання матеріалів, сировини, обладнання тощо**

Будівельні матеріали, необхідні для виконання ремонтно-будівельних робіт, зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (матеріальному складі, при об'єктових майданчиках) зі суворим дотриманням вимог пожежної безпеки та правил складування у кількостях, що не перевищують потреби у них для виконання певних видів робіт.

Протипожежні відстані між будівлями для зберігання матеріалів, устаткування забороняється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянки автотранспорту (розділ III, п.3 ППБ для НЗ та УСОУ).

На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал повинен мати електричні ліхтарі (розділ III, п.2.34 ППБУ).

#### **Забороняється:**

- захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами;
- забивати, заварювати, замикати на навісні замки зовнішні евакуаційні двері будівель (розділ III, п.2.37 ППБУ);
- використовувати горища й приміщення (у тому числі електрощитові) під виробничі дільниці та захаращувати їх сторонніми предметами (розділ III, п.2.12 ППБУ);
- підвішування світильників на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами (розділ IV, п.1.18 ППБУ);
- застосовувати для освітлення свічки, газові лампи і ліхтарі (розділ III, п.14 ППБ для НЗ та УСОУ);
- здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (з цією метою використовують гарячу воду, пару або нагрітий пісок) (розділ III, п.14 ППБ для НЗ та УСОУ);

- здійснювати вогневі, електрозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлях у разі наявності в їх приміщеннях людей (розділ III, п.14 ППБ для НЗ та УСОУ).

#### **7. Прибирання приміщень, горючих відходів**

**Забороняється:**

- прибирати приміщення із застосуванням бензину, гасу, інших легкозаймистих та горючих речовин (розділ III, п.2.18 ППБУ);
- розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали (розділ III, п.2.18 ППБУ), зберігати їх на робочих місцях і в шафах, а також залишати їх в кишенях спецодягу (розділ III, п.14 ППБ для НЗ та УСОУ).

#### **8. Порядок відключення електрообладнання**

Відключення від електромережі електрообладнання здійснюється через вимикачі, розміщені в приміщенні, оснащені відповідними написами.

Відключення приміщень в будівлі відділу освіти у разі пожежі чи іншої надзвичайної ситуації здійснюється шляхом вимкнення вимикача в освітлювальному щитку, оснащеного написом. В екстрених випадках загальне знеструмлення всіх будівель, розташованих на території, здійснюється шляхом вимкнення рубильника, винесеного за межі будівлі.

#### **9. Огляд та зачинення приміщень після закінчення роботи**

Після закінчення роботи працівники, залишаючи кабінети, здійснюють огляд приміщення, перевіряючи при цьому відключення електроприладів, електрообладнання та інших електроспоживачів, у тому числі і освітлювальних приладів від електромережі; перевіряють чи зачинені зсередини на запори вікна, вийшовши з кабінету, замикають за собою двері.

Сторож, що приходить на чергування, здійснює обхід будівлі всередині, перевіряє запори на дверях кабінетів, вимикає зайві світильники, залишаючи лише чергове освітлення.

Здійснюючи черговий обхід території, сторож перевіряє зовні цілісність віконних та дверних заповнень, запорів на них. Виявивши неполадки, повідомляє керівникові або особі, яка його заміщує.

#### **10. Проходження навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки**

Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки всіх працівників проводиться один раз на три роки одночасно з перевіркою знань з питань безпеки життєдіяльності (охорони праці) за програмою курсу «Безпека життєдіяльності», затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Під час прийняття на роботу та періодично один раз на 6 місяців з усіма працівниками проводяться інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної

безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях з реєстрацією їх у журналі встановленої форми. Інструктаж з пожежної безпеки проводиться особою, визначеною керівником установи.

Особи, які суміщають професії (роботи), навчаються або інструктуються як за основною, так і за сумісною професією.

Інженер охорони праці відділу освіти забезпечує наявність інструкцій з пожежної безпеки в структурних підрозділах та наявність загально об'єктової інструкції про заходи пожежної безпеки.

### **11. Організація експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту**

Будівля установи повинна бути забезпечена пожежним щитом, на якому розміщуються: гаки - 3 шт., лопата - 1 шт., лом - 1 шт., сокири - 2 шт. (розділ V, п.3.11 ППБУ), ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2х2 м - 1 шт., вогнегасники - 2 шт.

Технічне обслуговування вогнегасників (обслуговування, перезарядка тощо) здійснюються на підставі договорів між відділом освіти та спеціалізованими організаціями.

Організація експлуатації та обслуговування засобів пожежогасіння покладається на керівника.

### **12. Проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання**

Планово попереджувальні ремонти електроустановок, технологічного, вентиляційного обладнання та устаткування, заміри опорів захисного заземлення та ізоляції електропроводки проводяться щороку до початку навчального року та при необхідності під час експлуатації на протязі навчального року.

Очищення димоходів та печей від сажі проводити не рідше одного разу на три місяці. Результати очищення димоходів та печей фіксуються у відповідному журналі.

### **13. Дії працівників у разі виявлення пожежі**

Дії працівників у разі виникнення пожежі, загоряння чи іншої екстремальної ситуації визначаються інструкціями з охорони праці (розділ 5), загально об'єктовою і локальними інструкціями про заходи пожежної безпеки, що діють у відділі освіти, а саме:

- негайно повідомити про пожежу за телефоном 101;
- задіяти систему оповіщення людей про пожежу;

- розпочати самому і залучити інших осіб до проведення евакуації людей з будівлі згідно з планом евакуації;
- сповістити про пожежу керівника або особу, що його заміщує;
- організувати зустріч пожежно-рятувального підрозділу, вжити заходів з гасіння пожежі та збереження майна.

Додаток 2  
наказу відділу освіти Краснокутської  
селищної ради Богодухівського  
району Харківської області  
від 01.01.2024 №10

**ПОРЯДОК**  
**дій працівників відділу освіти**  
**Краснокутської селищної ради**  
**у випадку пожежі**

| № з/п | Назва заходу  | Обов'язки відповідальних осіб, послідовність дій   | Посада, ПІБ, відповідальної особи  |
|-------|---|--|--|
| 1     | Повідомлення про пожежу   | Негайно повідомити про пожежу оперативно-рятувальну службу цивільного захисту за телефоном <b>101</b> . При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, характер та місце виникнення надзвичайної ситуації, обстановку, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;<br>— гучним голосом сповістити: «Тривога! Термінова евакуація!»;<br>— сповістити керівництво закладу;<br>— за необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо) | Перша особа, яка виявила ознаки надзвичайної ситуації (пожежі або загоряння) |
| 2     | Евакуація людей   | Негайно і спокійно оголосити (повідомити) всім працівникам установи про необхідність термінової евакуації з усіх приміщень, використовуючи систему оповіщення будинку (за наявності). Перевірити, чи відкриті всі двері евакуаційних виходів   | Керівники підрозділів, працівники  |
| 3     | Евакуація працівників із будівлі, що загорілася, порядок евакуації при різних варіантах | Працівників слід виводити назовні через коридори згідно з планом евакуації відділу освіти  | Керівники підрозділів  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 4 | Звіряння евакуйованих із будівлі за списками   | Усіх евакуйованих із будівлі працівників перевіряють за наявними поіменними списками.<br>У разі виявлення відсутності когось із працівників, негайно з'ясовують, хто та де бачив його (її) востаннє, і передають цю інформацію представнику оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, яка прибула до місця виклику  | Керівники підрозділів                         |
| 5 | Розміщення евакуйованих у встановленому місці  | У денний час працівники розміщуються біля будівлі установи (вул. Охтирська, 2)  | Керівники підрозділів                         |
| 6 | Гасіння загоряння або осередку пожежі до прибуття оперативно-рятувальної служби цивільного захисту | 1. Знеструмити будівлю установи.<br>2. Організувати збір ланки пожежогасіння та поставити перед нею завдання згідно з функціональними обов'язками.<br>3. Негайно організувати гасіння пожежі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників)   | Керівники підрозділів, працівники             |
| 7 | Евакуація матеріальних цінностей   | Якщо немає безпосередньої загрози, організувати евакуацію матеріальних цінностей, згідно із заздалегідь розробленим планом першочерговості евакуації, а також евакуювати печатку, штампи, готівку, яка є в установі, обліково-бухгалтерську документацію, розробки, документи тощо.   | Керівники структурних підрозділів, працівники |
| 8 | Зустріч оперативно-рятувальної служби цивільного захисту   | Місце зустрічі — біля в'їзду на територію відділу освіти на вул. Охтирська, 2 смт Краснокутськ. Людина, яка зустрічає службу, має інформувати керівника оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, який прибув за викликом, про таке:<br>— чи є в приміщенні люди, яким загрожує пожежа, скільки їх, де орієнтовно вони знаходяться;<br>— місце, де виникла пожежа (загоряння);<br>— яке (які) приміщення горить (горять), куди може розповсюдитися вогонь та дим. | Керівники підрозділів, працівники             |



**Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:**

- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін;
- ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки;
- евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;
- ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні працівників, які не евакуювалися;
- виставляти пости безпеки на входах у будівлі, щоб унеможливити повернення працівників до будівлі, де виникла пожежа;
- у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;
- утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, в протилежному разі вогонь і дим поширяться до суміжних приміщень;
- залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна.